

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №021883

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«30» сентября 2021 г.

г. Магнитогорск, ул. Советская, 108

Я, заместитель главного государственного инспектора города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору Герасимов Сергей Михайлович, рассмотрел(а) постановление №021883 (501) от «30» сентября 2021 г. и материалы дела об административном правонарушении в области пожарной безопасности в отношении юридического лица – Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Магнитогорский педагогический колледж".

16 сентября 2021 г. в « 16 » часов « 00 » минут по окончании проведения плановой выездной проверки, с целью, исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, размещенного: на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации; официальном сайте прокуратуры Челябинской области, официальном сайте Главного управления МЧС России по Челябинской области, при эксплуатации зданий, помещений и территории ГБПОУ "МПК", по адресу: 455025, Челябинская область, город Магнитогорск, ул. имени газеты Правда, 79. Проверка проведена государственным инспектором ОНДиПР города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору Русяковой Н.Е. на основании решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району — заместителем главного государственного инспектора города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному району Герасимова Сергея Михайловича о проведении плановой выездной проверки №464 от 30.08.2021г., № КНМ: 74210061000200592247. Установлено, что при проведении плановой выездной проверки были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

На основании Свидетельства о государственной регистрации права: от 13.12.2012 г. сер 74 АД 210363, здание педагогического колледжа на праве оперативного управления принадлежит ГБПОУ "МПК".

Следовательно, ГБПОУ "МПК", по адресу: 455025, Челябинская область, город Магнитогорск, ул. имени газеты Правда, 79 - нарушило требования нормативно - правовых актов в области пожарной безопасности, а именно:

(указывается место, время совершения и событие административного правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	На момент проверки система АПС и СОУЭ 1-го корпуса учебного учреждения эксплуатируется более 10 лет. Акт обследования систем пожарной автоматики ООО «ПАСФ «Магнитогорская служба спасения» - система АПС и СОУЭ не соответствует требованиям нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства,	ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123; ППП в РФ п.54 СП 3.131.30.2009 государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Магнитогорский педагогический колледж"