

	имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.	
3.	<p>На момент проверки система АПС и СОУЭ здания столовой учебного учреждения эксплуатируется более 10 лет.</p> <p>Акт обследования систем пожарной автоматики ООО «ПАСФ «Магнитогорская служба спасения» - система АПС и СОУЭ не соответствует требованиям нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности.</p> <p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>Эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения производится сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>	<p>ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ф3-123;</p> <p>ППР в РФ п.54</p> <p>СП 3.13130.2009</p>
4.	<p>На момент проверки система АПС и СОУЭ 3-го корпуса учебного учреждения эксплуатируется более 10 лет.</p> <p>Акт обследования систем пожарной автоматики ООО «ПАСФ «Магнитогорская служба спасения» - система АПС и СОУЭ не соответствует требованиям нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности.</p> <p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной</p>	<p>ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ф3-123;</p> <p>ППР в РФ п.54</p> <p>СП 3.13130.2009</p>